

## 日本環境安全事業(株)北海道事業所に対する立入検査実施状況

【平成25年度】

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成25年 6月 5日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査               <ul style="list-style-type: none"> <li>・増設施設の試運転で使用される蛍光灯安定器の第1便搬入があり、状況の確認を行った。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>
平成25年 6月11日(火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査               <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初施設に係る排出源モニタリング実施（6月 9日～11日）時におけるPCBの処理運転状況の確認を行った。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>
平成25年 7月22日(月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査               <ul style="list-style-type: none"> <li>・増設施設に係る排出源モニタリング実施（7月22日～23日）時におけるPCBの処理運転状況の確認を行った。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等               <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>
平成25年 8月 1日(金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○廃棄物処理法に基づく立入検査               <ul style="list-style-type: none"> <li>・増設施設の使用前検査を行った。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項               <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成25年 9月 9日(月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・増設施設の営業運転で使用される蛍光灯安定器の第1便搬入があり、状況の確認を行った。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>
平成25年 9月18日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・①9月定期点検中の大型トランスの搬入、②増設施設に係る浄化槽排水を当初施設の浄化槽排水と合流開始することについて、状況の確認を行った。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>
平成25年10月10日(木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初施設に係るプレハブの二次廃棄物保管庫の廃止届出に伴う現地を行った。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>
平成25年10月31日(木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・増設施設のスラグ受容器外（スラグ受容パン）への出滓事故（10月30日）に係る処理運転状況の確認を行った。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・再発防止対策を指示した。</li> </ul> </li> </ul>
平成25年11月 7日(木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・増設施設に係る排出源モニタリング実施（11月5日～7日）時におけるPCBの処理運転状況の確認を行った。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成26年 1月16日(木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初施設に係る排出源モニタリング実施（1月14日～16日）時におけるPCBの処理運転状況の確認を行った。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>
平成26年 2月26日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初施設での真空超音波洗浄エリアにおける洗浄液の漏洩事故（2月25日発生）</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・再発防止策の検討を指示</li> </ul> </li> </ul>
平成26年 3月19日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初施設での真空超音波洗浄エリアにおける洗浄液の漏洩事故（3月14日発生）</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・注意喚起・再発防止策を指示</li> </ul> </li> </ul>

【平成26年度】

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成26年 4月18日(金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・増設施設での非常用発電燃料小出槽供給配管からの漏洩事故（4月15日発生）</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・再発防止策及び原因究明を指示</li> </ul> </li> </ul>