

## 日本環境安全事業(株)北海道事業所に対する立入検査実施状況

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成26年 4月18日(金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・増設施設での非常用発電燃料小出槽供給配管からの漏洩事故（4月15日発生）</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・再発防止策及び原因究明を指示</li> </ul> </li> </ul>
平成26年 6月 4日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・増設施設に係る排出源モニタリング実施（6月3日～5日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>
平成26年 6月17日(水)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・増設施設での非常用発電機燃料小出槽供給配管からの漏洩事故（4月15日発生）後の改善策（処置）の確認</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・日常点検の留意点を指示（風圧、降雪等による変形等）</li> </ul> </li> </ul>
平成26年 8月 7日(木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初施設に係る排出源モニタリング実施（8月5日～7日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>
平成26年 8月28日(木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初施設での浸漬作業中の洗浄液漏洩事故（8月28日発生）後の現状確認</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後、同種同型のトランスの搬入予定があることから点検の留意点を指示</li> </ul> </li> </ul>

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成26年 9月 5日(金)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初施設での定期点検・作業中の火災事故（9月5日発生）後の現状確認</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後、同様の作業予定があることから火気扱い、作業環境（養生等）の徹底を指示</li> </ul> </li> </ul>
平成26年 9月25日(木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初施設定期点検中に発生した冷媒ガス漏れに係る不具合の現状確認</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・今後、同様の作業予定があることからリークテスト等の徹底を指示</li> </ul> </li> </ul>