

中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所に対する立入検査実施状況

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成28年 5月25日(水)	<ul style="list-style-type: none"> 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設に係る排出源モニタリング実施(5月24日～26日)時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・特になし
平成28年 6月 8日(水)	<ul style="list-style-type: none"> 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 	<ul style="list-style-type: none"> ○廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・当初施設の小型トランス解体エリア改造工事(平成26年7月施工)の完了に伴う現地確認。(工事計画は事前説明を受けていたことから当日、室蘭市環境課も立会) ・大型トランス解体エリアからの「乗継トンネル」の設置、小型トランス解体エリア内に「中型トランス処理エリア」「保管容器及び特殊コンデンサ処理エリア」を設置。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・軽微変更届及び変更届のとおり工事が完了していることを確認した。改造工事に伴う処理能力の変更はなく、細分化されたものの、当該エリアからの排気量にも変更はない。 ・その他、液処理設備における「減圧蒸留槽及び凝縮液受槽」の現地確認を実施。
平成28年 7月 6日(水)	<ul style="list-style-type: none"> 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設2系プラズマ熔融分解炉補修工事中(7月1日)に発生した労災事案の現場確認。 ・増設施設1系プラズマ熔融分解炉の運転状況確認。(出滓作業) ・保管量(荷捌き及び処理待ち)の変更による保管設備の設置確認。 ・運転廃棄物の保管状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・労災事案発生場所での作業は完了。他の箇所でキャストブルを用いる作業はあり、工事期間中は2人体制での作業を徹底されたい。 ・出滓作業手順及び環境は問題なく、引き続き安全操業されたい。 ・保管量の変更に伴う設備(パレット)の設置を確認。 ・運転廃棄物、特に液状の廃棄物は、長期的にわたる保管はせず、適正処理に努められたい。

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成28年 7月27日(水)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・当初施設に係る排出源モニタリング実施（7月26日～28日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ・運転廃棄物の保管状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリングについて、指摘事項は特になし。 ・運転廃棄物、特に液状の廃棄物は、長期にわたる保管はせず、適正処理に努められたい。
平成28年 9月 2日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設における感圧複写紙処理工程見直しに伴う試験状況の確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・試験実施上、異常は認められず。速やかに試験データを整理され、報告書を提出すること。
平成28年 9月16日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設1系プラズマ熔融分解炉補修工事中（9月15日）に発生した労災事案の現場確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・補修工事は、引き続き、現場作業環境を十分に把握し、作業手順等を遵守し、より安全に工事を進行願いたい。（手渡し時における声かけや立ち位置確認等） ・今回の事案及び前回の事案も含め、工事に入る前の注意事項として、事故防止に向けた教育を徹底されたい。
平成28年11月15日(火)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設に係る排出源モニタリング実施（11月15日～17日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ・運転廃棄物の保管状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリングについて、指摘事項は特になし。
平成28年11月25日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・室蘭海域における海水モニタリング実施時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリングについて、指摘事項は特になし。

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成28年12月6日(火)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・当初施設非常発電機棟内(12月6日)で発生した労災事案の現場確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・非常用発電機の動作確認は月1回であるが、現場作業環境を十分に把握し、作業手順等を遵守し、より安全な点検作業を構築されたい。(ドアの固定方法、注意喚起や声かけ・立ち位置確認等) ・増設施設にも同様の設備が有り、注意喚起を徹底されたい。負圧がかかる設備における点検等の作業時にも水平展開されたい。
平成29年1月13日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・当初施設に係る排出源モニタリング実施(1月11日～13日)時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・モニタリングについて、指摘事項は特になし。
平成29年1月23日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・当初施設大型トランス解体エリア内での漏洩事案(1月20日発生)の現場確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・作業手順における確認行為を要領に明記すること、より安全な現場作業を構築されたい。(中央制御室と現場の連携) ・同エリア内にも同様の設備が有り、注意喚起を徹底されたい。
平成29年2月17日(金)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 	<ul style="list-style-type: none"> ○廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設における受託廃棄物の搬入(エア・ウォーター物流株式会社)状況確認、運転状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・指摘事項は特になし。
平成29年2月20日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 	<ul style="list-style-type: none"> ○廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設における受託廃棄物の搬入(日本通運株式会社)状況確認、運転状況確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・指摘事項は特になし。
平成29年2月27日(月)	<ul style="list-style-type: none"> ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 	<ul style="list-style-type: none"> ○廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・増設施設におけるプラズマ熔融分解炉の運転状況の確認。 ・当初施設における定期点検作業状況の確認。 ○指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・指摘事項は特になし。

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成29年 3月 6日 (月)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・ 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 当初施設液処理エリア内での漏洩事案（3月4日発生）の現場確認。 ○ 指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 2月20日から実施した冬期点検で開放したフランジ、マンホール等のボルトについて、緩みの有無を総点検すること。 ・ 度重なる施設内漏洩を厳粛に受け止め、社員及び関係者に対する教育を行うこと。 ・ 漏洩した第2再生溶剤の回収に用いたウエス等の汚染物については、適正に処分すること。 ・ 作業環境を十分に把握し、作業手順等を遵守され、より安全に作業すること。
平成29年 4月 7日 (金)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・ 室蘭市環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 処理施設の運転状況確認。 ○ 指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特になし
平成29年 5月 11日 (木)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・ 室蘭市環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 増設施設に係る排出源モニタリング実施（5月11日～12日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○ 指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 特になし