

トラブル事象等について

1. トラブル事象について

前回の監視円卓会議（令和 5 年 7 月 26 日）以降、北海道及び室蘭市に報告し、公表したトラブル事象（区分Ⅰ～Ⅳ）は以下の 2 件でした。

・前回の監視円卓会議以降に報告・公表したトラブル事象（概要版は添付 1、2 のとおり）

事 象	発生日	区分
1、（増設）協力会社作業員が固形物処理室 5 の床面清掃後に熱中症発症	8 月 4 日	Ⅳ
2、（当初）第 2 蒸留塔供給槽オートストレーナ液張中、エア抜きベントに接続したブレードホースからの第 2 再生溶剤漏洩	10 月 20 日	Ⅳ

※：事象区分の考え方

区分	該当する事象
Ⅰ	(1) 緊急時マニュアルで定める緊急事象・異常現象 (2) 休業 4 日以上の労働災害
Ⅱ	(1) 協定で定める排出管理目標値を超過又は超過するおそれが生じた場合 (2) 3 日以下の休業に係る労働災害
Ⅲ	(1) 環境への特段の影響はないが、地域住民や保管事業者等に不安感を与える事象 (2) 不休災害
Ⅳ	(1) 環境への特段の影響はないが、環境保全上の留意が必要な事象 (2) 0.5 mg/kg の超える PCB を含む油のオイルパン内の漏洩 (3) 微傷災害（区分Ⅰ～Ⅲに該当しない軽微な労働災害）

2. 不具合事象等の公表件数について

前回の監視円卓会議（令和 5 年 7 月 26 日）での報告以降に発生した不具合事象と不具合事象未  
満（令和 5 年 6 月以降）の件数は次のとおりです。

なお、不具合事象等の詳細については、北海道 PCB 処理情報センターで公表しています。

期 間	不具合事象 件数		不具合事象 未満件数		報告・公表日
	当初	増設	当初	増設	
令和 5 年 6 月 1 日～30 日	4	3	0	2	7 月 10 日
7 月 1 日～31 日	2	3	0	3	8 月 10 日
8 月 1 日～31 日	2	2	0	1	9 月 11 日
9 月 1 日～30 日	0	0	0	2	10 月 10 日
10 月 1 日～31 日	2	2	0	2	11 月 10 日

年度別報告状況												※R5はR5.10月末時点
区分		H20 -26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	合計
不 具 合 事 象	当	409	27	47	25	17	16	12	5	9	13	580
	増	32	13	11	9	22	17	15	37	23	11	190
不 具 合 事 象 未 満	当	457	35	35	23	24	7	10	12	8	0	611
	増	58	13	19	23	14	28	17	16	22	13	223