

日本環境安全事業(株)北海道事業所に対する立入検査実施状況

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成22年 4月14日(水)	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・4月13日に発生した「真空超音波洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ」について、原因・内容等の聞き取り及び現場確認 ○指摘事項等：引き続き原因調査を行い、対応策を速やかに報告すること
平成22年 4月19日(月)	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・4月13日の事案に対する原因と改善策の聞き取り及び現場確認 ○指摘事項等：特になし
平成22年 5月13日(木)	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・5月3日に発生した「攪拌洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ」について、原因・内容等の聞き取り及び現場確認 ・PCB二次廃棄物の保管状況の確認 ・浄化槽の維持管理状況確認 ○指摘事項等：特になし
平成22年 7月 8日(木)	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・7月7日に発生した「真空超音波洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ」について、原因・内容等の聞き取り及び現場確認 ○指摘事項等：恒久対策を速やかに実施すること
平成22年 7月14日(水)	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・処理施設運転状況確認 ・7月7日の事案に係る恒久対策の効果確認方法等の聞き取り ○指摘事項等：恒久対策の効果確認のための運転は慎重に行うこと
平成22年 7月29日(木)	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・7月7日の事案に係る恒久対策実施結果と現場確認 ○指摘事項等：特になし
平成22年 8月12日(木)	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・8月8日に発生した「コンデンサ解体エリア作業スペースにおける洗浄液のにじみ」について原因と対策の確認 ○指摘事項等：コーキングの定期的な交換や、対策として講じた養生シートの健全性の確認等の監視強化に努めること

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成22年 8月26日 (木)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・ 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 8月23日に発生した「小型トランス予備洗浄における洗浄液の漏洩」について、原因・内容等の聞き取り及び現場確認 ○ 指摘事項等：社員教育、水平展開を徹底すること
平成22年10月19日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 新設活性炭槽及び二次廃棄物保管予定場所の確認 ○ 指摘事項等：特になし
平成22年10月26日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 水質汚濁防止法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業所排水の水質検査 ○ 指摘事項等：特になし
平成22年11月16日 (火)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・ 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 11月16日に発生した「小型トランス転倒によるトランス油の漏洩」について原因・内容等の聞き取り及び現場確認 ○ 指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 原因究明・対応策を早急に報告すること ・ 作業再開までの間、第2系統排気のPCBモニタリングデータを毎日報告すること
平成22年11月22日 (月)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・ 室蘭市生活環境部環境課 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> ・ 11月14日に発生した「小型トランス予備洗浄における洗浄液の漏洩」及び11月16日の事案について原因と対応策の確認 ○ 指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> ・ 転倒防止対策を十分講ずること ・ 改善対策事項を速やかに実行すること ・ 解体エリア内の作業環境濃度を随時測定すること