

耐震診断結果公表

■保健所、税務署その他これらに類する公益上必要な建築物

No	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果(目標値)※	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	室蘭市本庁舎	室蘭市幸町1番2号	庁舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 0.19 (1.0) Ctu・Sd = 0.16 (0.27)	建替え	未定	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 令和4年度以降に実施時期等検討
	本庁舎庁舎棟							
	本庁舎議事堂棟							
				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	Is/Is0 = 0.28 (1.0) Ctu・Sd = 0.23 (0.27)	建替え	未定	Z= 0.9 , G= 1.0 , U= 1.00 令和4年度以降に実施時期等検討

※ 「構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果」欄における括弧書きは、附表の構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価(Ⅲ 地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い)を判定するための数値です。