

### 平成 23 年度におけるヒヤリハット活動状況について

平成 23 年度の「ヒヤリハット」「きがかかり」の発生状況について報告する。  
(参考として、「トラブル」「不具合」の発生状況も合わせて報告する。)

平成 23 年度 トラブル・不具合・ヒヤリハット・きがかかり 月別発生状況														
状態	区分	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
異常	区分Ⅰ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	区分Ⅱ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
	区分Ⅲ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
	区分Ⅳ	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1	0	0	4
	不具合事象	6	5	8	5	5	7	6	6	7	5	1	8	69
	不具合未済	4	10	7	6	8	2	6	12	2	4	8	8	77
	ヒヤリハット	1	0	1	2	1	0	1	0	2	1	0	0	9
	きがかかり(体験)	19	13	15	15	11	16	12	14	18	9	14	5	161
注意	きがかかり(仮想)	76	87	61	57	49	38	50	51	62	44	79	46	700

年度別発生状況						
状態	区分	20年5月～3月	21年度	22年度	23年度	合計
異常	区分Ⅰ	0	0	0	0	0
	区分Ⅱ	0	0	0	1	1
	区分Ⅲ	2	0	0	2	4
	区分Ⅳ	4	5	15	4	28
	不具合事象	—	(12/17～)45	90	69	204
	不具合事象未済	—	(12/17～)88	119	77	284
	ヒヤリハット	22	8	18	9	57
	きがかかり(体験)	106	122	213	161	602
注意	きがかかり(仮想)	185	428	818	700	2131

- ◎ 23 年度は区分Ⅱが1件、区分Ⅲが2件発生したが、PCB 含有液の漏洩トラブルは区分Ⅳの3件であった。(残り1件は軽度熱中症) トラブルの発生傾向がこれまでと異なって複合的になってきており、危険予知としてのHHK(ヒヤリハット・きがかかり)を充実させる必要が生じた。
- ◎ 23 年度まで、HHK カードの様式は、担当者が内容を報告し、上司が対策を記載するようになっていた。24 年度からは、担当者が内容と共に対策を記載し、上司がそれに対するアドバイスを記載するように様式を見直した。
- ◎ HHK カードは従来から全てMEPS から JESCO へ報告されているが、24 年度から JESCO 内での回覧時に出されたコメントを MEPS にフィードバックし、必要に応じて対策を検討するシステムを構築した。

以上