

トラブル事象等について

1. 前回監視円卓会議以降のトラブル事象について

前回の監視円卓会議（平成 30 年 6 月 8 日開催）以降、北海道及び室蘭市に報告し、公表したトラブル事象（区分Ⅰ～Ⅳ）は以下の 1 件でした。

・前回の監視円卓会議以降に報告・公表したトラブル事象（概要版を添付（別添 1））

事 象	発生日	区分
1. (増設) 2系プラズマ溶融分解炉排気 (SN 活性炭前) オンラインモニタリング HH 警報発報による「排気漏洩防止設備 (SN 活性炭 1 段→2 段)」の起動 (別添 2)	9 月 1 日	Ⅲ

※：事象区分の考え方

区分	該当する事象
Ⅰ	(1) 緊急時マニュアルで定める緊急事象・異常現象 (2) 休業 4 日以上の労働災害
Ⅱ	(1) 協定で定める排出管理目標値を超過又は超過するおそれが生じた場合 (2) 3 日以下の休業に係る労働災害
Ⅲ	(1) 環境への特段の影響はないが、地域住民や保管事業者等に不安感を与える事象 (2) 不休災害
Ⅳ	(1) 環境への特段の影響はないが、環境保全上の留意が必要な事象 (2) 0.5 mg/kg の超える PCB を含む油のオイルパン内の漏洩 (3) 微傷災害（区分Ⅰ～Ⅲに該当しない軽微な労働災害）

2. 不具合事象等の公表件数について

前回の監視円卓会議以降、北海道及び室蘭市に 11 件の不具合事象と 18 件の不具合事象未満を報告し、PCB 処理情報センターにて公表しております。

対象期間	不具合事象 件数		不具合事象 未満件数		報告・公表日
	当初	増設	当初	増設	
平成 30 年 5 月 1 日～31 日	2	0	4	1	平成 30 年 6 月 11 日
平成 30 年 6 月 1 日～30 日	0	0	4	0	平成 30 年 7 月 10 日
平成 30 年 7 月 1 日～31 日	5	1	2	1	平成 30 年 8 月 10 日
平成 30 年 8 月 1 日～31 日	1	1	3	2	平成 30 年 9 月 10 日
平成 30 年 9 月 1 日～30 日	1	0	0	1	平成 30 年 10 月 10 日
計	9	2	13	5	

年度別報告状況													※H30 は H30.4 月末時点	
区分		H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26	H27	H28	H29	H30	合計	
不具合 事象	当	—	45	90	69	93	58	54	27	47	25	10	518	
	増	—	—	—	—	—	18	14	13	11	9	4	69	
不具合 未満	当	—	88	119	77	70	64	39	35	35	23	14	564	
	増	—	—	—	—	—	37	21	13	19	23	6	119	

