

## 中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道PCB処理事業所に対する立入検査実施状況

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成30年 4月10日(火)	<ul style="list-style-type: none"> <li>環境生活部環境生活部環境局循環型社会推進課</li> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボイラー排気系統の確認及び排出口周辺の汚れの確認。</li> <li>・当初施設雨水排水側溝の状況確認。</li> <li>・当初施設攪拌洗浄槽洗浄液だれ事象現地確認。</li> <li>・増設施設安定器仕分け作業場所の確認</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボイラー排気について、異常の有無の確認。</li> <li>・熱媒ベント排気について、熱媒油の交換の他、排出抑制措置の検討を指示。</li> <li>・安定器の仕分けについて、数量に応じた作業体制の確保を指摘。</li> </ul> </li> </ul>
平成30年 5月10日(木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・増設施設に係る排出源モニタリング実施(5月9日～11日)時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>
平成30年 7月26日(木)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初施設に係る排出源モニタリング実施(7月25日～27日)時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・特になし</li> </ul> </li> </ul>
平成30年 7月30日(月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・当初施設変圧器受入時の被液トラブル(7月27日発生)に係る状況確認、現地確認。</li> </ul> </li> <li>○指摘事項等                             <ul style="list-style-type: none"> <li>・作業員が被災していないこと、労働基準監督署も労災に該当しないとの判断から、公表区分Ⅳに該当せず、不具合事象にも該当しないものの、それらに準じて公表すること。</li> <li>・作業員の安全確保に努めること。(ゴーグル、エプロン等の装着)</li> </ul> </li> </ul>

立入年月日	立入実施主体	内 容
平成30年 9月 3日 (月)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 胆振総合振興局保健環境部環境生活課</li> <li>・ 室蘭市生活環境部環境課</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 増設施設2系プラズマ炉排気HH警報発報（9月1日発生）に係る状況確認、現地確認。</li> </ul> </li> <li>○ 指摘事項等 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ セーフティーネット活性炭が1段から2段に切り替わったことを確認（公表区分Ⅲ）。</li> <li>・ 発報後の測定では、以降PCBの検出はない。</li> <li>・ オンラインモニタリング測定機メーカーの調査では機器自体の異常に認められなかった（夾雑物の影響により標準試料の信号強度が妨害されたものと判断）。</li> <li>・ PCBの超過はないこと、排気処理設備の健全性を確認したため、運転再開を了解。</li> </ul> </li> </ul>