資料2－7
（第48回 監視円卓会議）

中間貯蔵・環境安全事業(株)北海道ＰＣＢ処理事業所に対する立入検査実施状況

立入年月日	立入実施主体	内　　容
平成３０年　４月１０日（火）	・環境生活部環境生活部環境局循環型社会推進課 ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・ボイラー排気系統の確認及び排出口周辺の汚れの確認。 ・当初施設雨水排水側溝の状況確認。 ・当初施設撹拌洗浄槽洗浄液だれ事象現地確認。 ・増設施設安定器仕分け作業場所の確認 ○指摘事項等 ・ボイラー排気について、異常の有無の確認。 ・熱媒ベント排気について、熱媒油の交換の他、排出抑制措置の検討を指示。 ・安定器の仕分けについて、数量に応じた作業体制の確保を指摘。
平成３０年　５月１０日（木）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・増設施設に係る排出源モニタリング実施（５月９日～１１日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 ・特になし
平成３０年　７月２６日（木）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・当初施設に係る排出源モニタリング実施（７月２５日～２７日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 ・特になし
平成３０年　７月３０日（月）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・当初施設変圧器受入時の被液トラブル（７月２７日発生）に係る状況確認、現地確認。 ○指摘事項等 ・作業員が被災していないこと、労働基準監督署も労災に該当しないとの判断から、公表区分Ⅳに該当せず、不具合事象にも該当しないものの、それらに準じて公表すること。 ・作業員の安全確保に努めること。（ゴーグル、エプロン等の装着）

立入年月日	立入実施主体	内　　容
平成３０年　９月　３日（月）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・増設施設２系プラズマ炉排気ＨＨ警報発報（９月１日発生）に係る状況確認、現地確認。 ○指摘事項等 ・セイフティーネット活性炭が１段から２段に切り替わったことを確認（公表区分Ⅲ）。 ・発報後の測定では、以降ＰＣＢの検出はない。 ・オンラインモニタリング測定機メーカーの調査では機器自体の異常に認められなかった（夾雑物の影響により標準試料の信号強度が妨害されたものと判断）。 ・ＰＣＢの超過はないこと、排気処理設備の健全性を確認したため、運転再開を了解。
平成３０年１１月２７日（火）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・増設施設に係る排出源モニタリング実施（１１月２６日～２８日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 ・特になし
平成３１年　１月　９日（木）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ①　当初施設に係る排出源モニタリング実施（１月９日～１１日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ②　１月８日発生のバルブ開放操作中の労災事案について現地確認を行うとともに、発生原因及び今後の対策について聴取。 ○指摘事項等 ①　特になし ②・　休業を要さず通院が１回の労働災害のため、公表区分Ⅳに該当。 ・　ハンドル廻しをより安全な物にするなど検討すること。作業員の安全確保を第一に考えること。
平成３１年　４月２４日（水）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・増設施設に係る排出源モニタリング実施（４月２３日～２５日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 ・特になし

立入年月日	立入実施主体	内　　容
令和　元年　７月１８日（木）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・当初施設に係る排出源モニタリング実施（７月１７日～１９日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 ・特になし
令和　元年１０月２４日（木）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・１０月２日及び１０月１８日発生の労災事案（通報区分Ⅲ）に係る発生原因及び今後対策について聴取。当初施設については現場確認。 ○指摘事項等 ・作業員の安全確保のため、作業前のミーティング時の注意喚起、作業手順書の徹底を口頭指導。 ・定期点検時など運転会社以外の入構者に対する安全管理を徹底すること。
令和　元年１１月２０日（水）	・胆振総合振興局保健環境部環境生活課 ・室蘭市生活環境部環境課	○協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査 ・増設施設に係る排出源モニタリング実施（１１月１９日～２１日）時の調査状況確認、処理施設の運転状況確認。 ○指摘事項等 ・特になし