

## 日本環境安全事業(株)北海道事業所に対する立入検査実施状況

| 立入年月日          | 立入実施主体                             | 内 容   |
|----------------|------------------------------------|---|
| 平成22年 4月14日(水) | ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課<br>・室蘭市生活環境部環境課 | 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査<br>・4月13日に発生した「真空超音波洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ」について、原因・内容等の聞き取り及び現場確認<br>指摘事項等：引き続き原因調査を行い、対応策を速やかに報告すること             |
| 平成22年 4月19日(月) | ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課<br>・室蘭市生活環境部環境課 | 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査<br>・4月13日の事案に対する原因と改善策の聞き取り及び現場確認<br>指摘事項等：特になし  |
| 平成22年 5月13日(木) | ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課<br>・室蘭市生活環境部環境課 | 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査<br>・5月3日に発生した「攪拌洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ」について、原因・内容等の聞き取り及び現場確認<br>・PCB二次廃棄物の保管状況の確認<br>・浄化槽の維持管理状況確認<br>指摘事項等：特になし |
| 平成22年 7月 8日(木) | ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課<br>・室蘭市生活環境部環境課 | 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査<br>・7月7日に発生した「真空超音波洗浄エリアにおける洗浄カゴからの液だれ」について、原因・内容等の聞き取り及び現場確認<br>指摘事項等：恒久対策を速やかに実施すること                         |
| 平成22年 7月14日(水) | ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課<br>・室蘭市生活環境部環境課 | 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査<br>・処理施設運転状況確認<br>・7月7日の事案に係る恒久対策の効果確認方法等の聞き取り<br>指摘事項等：恒久対策の効果確認のための運転は慎重に行うこと                                |
| 平成22年 7月29日(木) | ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課<br>・室蘭市生活環境部環境課 | 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査<br>・7月7日 <u>の事案に係る</u> 恒久対策実施結果と現場確認<br>指摘事項等：特になし   |
| 平成22年 8月12日(木) | ・胆振総合振興局保健環境部環境生活課<br>・室蘭市生活環境部環境課 | 協定及び廃棄物処理法に基づく立入検査<br>・8月8日に発生した「コンデンサ解体エリア作業スペースにおける洗浄液のにじみ」について原因と対策の確認<br>指摘事項等：コーキングの定期的な交換や、対策として講じた養生シートの健全性の確認等の監視強化に努めること |

