

平成23年度北海道PCB廃棄物処理事業に係る環境モニタリング測定結果

資料 4-1

【周辺地域環境（道・市実施分）】

要素	調査地点	調査項目	単位	調査時期												年平均	頻度	環境基準値等
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月			
大気	輪西地区 測定局	PCB	pg/m3	—	—	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4回/年	・PCB *1 0.0005mg/m3以下 =500,000pg/m3以下 ・ダイオキシン類 0.6pg-TEQ/m3以下 ・ベンゼン 0.003mg/m3以下 =3μg/m3以下 なお、御前水地区測定局 の*3の印が付されたPCBと ダイオキシン類の値は参 考値である。
		ダイオキシン類	pg-TEQ/m3	—	—	0.0090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4回/年	
		ベンゼン	μg/m3	1.1	1.4	0.78	3.1	0.95	1.8	—	—	—	—	—	—	—	12回/年	
	御前水地区 測定局	PCB	pg/m3	—	—	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4回/年	
		PCB *3	pg/m3	55	43	88	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	通年	
		ダイオキシン類	pg-TEQ/m3	—	—	0.018	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4回/年	
	白鳥台地区 測定局	ダイオキシン類 *3	pg-TEQ/m3	0.0070	0.0065	0.012	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	通年	
		PCB	pg/m3	—	—	150	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4回/年	
	東地区(室蘭 消防本部)	ダイオキシン類	pg-TEQ/m3	—	—	0.0060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4回/年	
		PCB	pg/m3	—	—	330	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4回/年	
	祝津地区 (室蘭水族館)	ダイオキシン類	pg-TEQ/m3	—	—	0.013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4回/年	
		PCB	pg/m3	—	—	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4回/年	
排水路地先 海域	ダイオキシン類	pg-TEQ/m3	—	—	0.013	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4回/年		
	PCB	pg/ℓ	—	—	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2回/年		
室蘭海域 ST-4	ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	—	—	0.045	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2回/年		
	PCB	pg/ℓ	—	—	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2回/年		
ダイオキシン類	pg-TEQ/ℓ	—	—	0.029	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2回/年		
	PCB	pg/g	—	—	34,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1回/年		
室蘭海域 ST-4	ダイオキシン類	pg-TEQ/g	—	—	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1回/年		
	PCB	pg/g	—	—	34,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1回/年		

*1 「PCB等を焼却処分する場合における排ガス中のPCB暫定排出許容限界について(昭和47年12月22日環境庁大気保全局長通知)」に示す値

*2 検出限界値は0.0005mg/ℓ=500,000pg/ℓ

*3 ローボリュームエアサンプラーによる1ヶ月連続サンプリング結果

*4 「底質の暫定除去基準について(昭和50年10月28日環境庁水質保全局長通知)」に示す公共用水域の水質汚濁、魚介類汚染等の原因となる汚染底質の除去等の基準は10ppm(10,000,000pg/g)以上

【周辺環境（JESCO実施分）】

要素	調査地点	調査項目	単位	調査時期								年平均	頻度	環境基準値等
				4月	5月	6月	8月	10月	11月	12月	2月			
大気	敷地境界 東側南端	PCB	pg/m ³	—	110	—	270	—		—			4回/年	<ul style="list-style-type: none"> ・ PCB *1 0.0005mg/m³ =500,000pg/m³以下 ・ ダイオキシン類 0.6pg-TEQ/m³以下 ・ ベンゼン 0.003mg/m³ =3μg/m³以下
		ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	—	0.0079	—	0.013	—		—			4回/年	
		ベンゼン	μg/m ³	—	2.0	—	0.76	—		—			4回/年	
	処理情報 センター	PCB	pg/m ³	—	180	—	280	—		—			4回/年	
		ダイオキシン類	pg-TEQ/m ³	—	0.0065	—	0.011	—		—			4回/年	
		ベンゼン	μg/m ³	—	2.0	—	0.68	—		—			4回/年	
水質	雨水幹線 排水路合流前 (最終放流口)	PCB	pg/l	620	—	1,300	1,800		—				6回/年	<ul style="list-style-type: none"> 検出されないこと *2 1pg-TEQ/l以下
		ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.075	—	0.062	0.051		—				6回/年	
底質	雨水幹線 排水路上流	PCB	pg/g	—	—	—	10,000	—	—	—	—		1回/年	<ul style="list-style-type: none"> ・ PCB *3 ・ ダイオキシン類 150pg-TEQ/g以下
		ダイオキシン類	pg-TEQ/g	—	—	—	2.2	—	—	—	—		1回/年	
	雨水幹線 排水路下流	PCB	pg/g	—	—	—	18,000	—	—	—	—		1回/年	
		ダイオキシン類	pg-TEQ/g	—	—	—	2.3	—	—	—	—		1回/年	

*1 「PCB等を焼却処分する場合における排ガス中のPCB暫定排出許容限界について（昭和47年12月22日環境庁大気保全局長通知）」に示す値

*2 検出限界値は0.0005mg/l=500,000pg/l

*3 「底質の暫定除去基準について（昭和50年10月28日環境庁水質保全局長通知）」に示す公共用水域の水質汚濁、魚介類汚染等の原因となる汚染底質の除去等の基準は10ppm(10,000,000pg/g)以上

【排出源（JESCO実施分）】

要素	調査地点	調査項目	単位	調査時期				排出管理目標値
				5月	8月	11月	2月	
排気	第1系統	PCB	mg/m3N	0.0000053	0.000021			<ul style="list-style-type: none"> ・ PCB 0.01mg/m3N以下 ・ ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3N以下 ・ ベンゼン 50mg/m3N以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.00000019	0.00000024			
	第2系統	PCB	mg/m3N	0.000014	0.000051			
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000012	0.00000079			
	第3-1系統	PCB	mg/m3N	0.00000054	0.00000021			
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.000000099	0			
	第3-2系統	PCB	mg/m3N	0.00000042	0.0000020			
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.00000017	0.0000054			
		ベンゼン	mg/m3N	<0.2	<0.2			
	第3-3系統	PCB	mg/m3N	0.00000042	0.00000025			
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.000000078	0.000023			
		ベンゼン	mg/m3N	<0.2	<0.2			
	換気空調設備	PCB	mg/m3N	0.0000016	0.0000017			
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.00000044	0.00000084			
分析設備	PCB	mg/m3N	0.00000060	0.00000012				
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.000000075	0				

【排出源（道実施分）】

要素	調査地点	調査項目	単位	調査時期		排出管理目標値
				7月	1月	
排気	第1系統	PCB	mg/m3N	0.000022		<ul style="list-style-type: none"> ・ PCB 0.01mg/m3N以下 ・ ダイオキシン類 0.1ng-TEQ/m3N以下 ・ ベンゼン 50mg/m3N以下
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.00000030		
	第2系統	PCB	mg/m3N	0.000051		
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000012		
	第3-1系統	PCB	mg/m3N	0.0000025		
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.00000054		
	第3-2系統	PCB	mg/m3N	0.0000019		
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.00000096		
		ベンゼン	mg/m3N	0.045		
	第3-3系統	PCB	mg/m3N	0.0000021		
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0		
		ベンゼン	mg/m3N	0.00038		
	換気空調設備	PCB	mg/m3N	0.0000026		
		ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0.0000014		
分析設備	PCB	mg/m3N	0.00000018			
	ダイオキシン類	ng-TEQ/m3N	0			
排水	最終放流口	PCB	pg/l	5,000		0.0005mg/l =500,000pg/l以下
		ダイオキシン類	pg-TEQ/l	0.079		5pg-TEQ/l以下

【排出源(JESCO実施分)】

ボイラー

要素	調査項目	単位	調査時期		排出管理目標値
			8月	2月	
熱媒ボイラー	ばいじん	(g/m ³ N)	0.002		0.25以下
	硫黄酸化物	(m ³ N/h)	1.61		4.92以下
	窒素酸化物	(ppm)	100		142以下

要素	調査項目	単位	調査時期		排出管理目標値
			12月	2月	
温水ボイラー	ばいじん	(g/m ³ N)			0.30以下
	硫黄酸化物	(m ³ N/h)			0.86以下
	窒素酸化物	(ppm)			73以下

騒音

調査日: 8月23日～24日

時間帯	調査地点		排出管理目標値 (dB)
	敷地境界東側北端	敷地境界東側南端	
	騒音レベル(dB)		
朝(6:00～8:00)	56	/	65以下
昼間(8:00～19:00)	59		70以下
夕(19:00～22:00)	58		65以下
夜間(22:00～6:00)	57		60以下

振動

調査日: 8月23日～24日

時間帯	調査地点		排出管理目標値 (dB)
	敷地境界東側北端	敷地境界東側南端	
	振動レベル(dB)		
昼間(8:00～19:00)	43	/	65以下
夜間(19:00～8:00)	42		60以下

悪臭

採取月日	調査地点		排出管理目標値 (ppm)
採取箇所	排気3-1系統	敷地境界風下	
項目	分析値(ppm)		
アセトアルデヒド			0.05以下
トルエン			10以下
キシレン			1以下
プロピオン酸			0.03以下
ノルマル酪酸			0.001以下

【排出源（JESCO実施分）】

浄化槽最終出口

要素	調査項目	単位	調査時期		排出管理目標値
			9月	2月	
排出源	pH	—	7.1		5.8～8.6
	SS	mg/ℓ	4 (3)		30mg/ℓ以下 (日間平均20mg/ℓ以下)
	BOD	mg/ℓ	9.2 (5.7)		20mg/ℓ以下 (日間平均15mg/ℓ以下)
	COD	mg/ℓ	6.4 (6.3)		80mg/ℓ以下 (日間平均60mg/ℓ以下)
	全窒素	mg/ℓ	37 (34)		60mg/ℓ以下 (日間平均30mg/ℓ以下)
	全燐	mg/ℓ	0.056 (0.046)		8mg/ℓ以下 (日間平均4mg/ℓ以下)
	n-ヘキサン抽出物質 (鉱油類)	mg/ℓ	<1		5mg/ℓ以下