■ 令和6年2月に行った、水道水質検査の結果をお知らせします。

水道水の水質検査結果は、水道法に基づく「水質基準項目」のすべて基準値等を満たしています。
今後もより一層の水質管理を徹底し、市民の皆様が安心してご使用いただける安全な水道水をお届けします。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和6年2月室蘭市の水道水（家庭の蛇口）の値

1日1回以上行う水質検査（室蘭市内3箇所の給水栓）

番号	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	全ての地点において異常なし
2	濁り	異常でないこと	全ての地点において異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	最高　0.4mg/L　　最低　0.1mg/L　　平均　0.3mg/L

水質基準項目（51項目）　蛇口（給水栓）の水質

番号	採水年月日			R6.2.5	R6.2.5	R6.2.5	R6.2.5	R6.2.5	検査月
	採水地点			陣屋町3-117 蘭北支署	栄町2-6 常盤保育所	東町2-28 消防本部	高砂町3-11 ほくと保育園	祝津町3-16 養護老人ホーム あいらん	
	浄水場系統			チマイベツ	チマイベツ	千歳	千歳	チマイベツ・千歳	
	水温	℃	―	8.0	5.9	9.5	8.7	7.9	
	水質基準項目	単位	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	毎月
基2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	―	―	―	―	―	7月1月
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	―	―	―	―	―	7月1月
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	―	―	―	―	―	7月1月（チマイベツ） 4月7月10月1月（千歳）
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	―	―	―	―	―	7月1月
基15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン 及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	―	―	―	―	―	7月1月
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	―	―	―	―	―	7月1月
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.7	9.7	11	11	9.7	毎月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	7月1月
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	毎月
基47	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.6	7.5	7.7	7.8	7.6	毎月
基48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基50	色度	度	5以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	毎月
基51	濁度	度	2以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	毎月
衛生上必要な措置	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	毎日
判定				上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	
検査期日				令和6年2月5日　～　令和6年2月8日					
検査機関				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社（苫小牧市日吉町2-3-9）　TEL:0144-72-5712					
検査責任者				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社 水質部門管理者　安藝　欣継					

① 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
② ジェオスミンの正式名は、（4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オールです。
③ 2－メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7－テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン－2－オールです。
④ 不等号「＜」表示は、検査結果が定量下限値未満であることを示しています。
⑤ 検査をしない場合は、「－」と表示します。

■ 令和6年1月に行った、水道水質検査の結果をお知らせします。

水道水の水質検査結果は、水道法に基づく「水質基準項目」のすべて基準値等を満たしています。
今後もより一層の水質管理を徹底し、市民の皆様が安心してご使用いただける安全な水道水をお届けします。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和6年1月室蘭市の水道水（家庭の蛇口）の値

1日1回以上行う水質検査（室蘭市内3箇所の給水栓）

番号	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	全ての地点において異常なし
2	濁り	異常でないこと	全ての地点において異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	最高　0.4mg/L　　最低　0.1mg/L　　平均　0.3mg/L

水質基準項目（51項目）　蛇口（給水栓）の水質

番号	採水年月日			R6.1.11	R6.1.11	R6.1.11	R6.1.11	R6.1.11	検査月
	採水地点			陣屋町3-117 蘭北支署	栄町2-6 常盤保育所	東町2-28 消防本部	高砂町3-11 ほくと保育園	祝津町3-16 養護老人ホーム あいらん	
	浄水場系統			チマイベツ	チマイベツ	千歳	千歳	チマイベツ・千歳	
	水温	℃	―	10.5	5.9	11.9	9.4	9.3	
	水質基準項目	単位	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	毎月
基2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	7月1月
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	7月1月
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4月7月10月1月
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	7月1月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	7月1月
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	＜0.05	＜0.05	0.11	0.10	＜0.05	7月1月（チマイベツ） 4月7月10月1月（千歳）
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	7月1月
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	7月1月
基15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	7月1月
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	4月7月10月1月
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4月7月10月1月
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4月7月10月1月
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	4月7月10月1月
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.001	0.003	0.002	0.003	4月7月10月1月
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4月7月10月1月
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001	＜0.001	0.001	＜0.001	0.001	4月7月10月1月
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4月7月10月1月
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	7月1月
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	4月7月10月1月
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	7月1月
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	0.01	＜0.01	7月1月
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	8.8	8.8	9.8	9.8	9.1	7月1月
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	7月1月
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	10	10	10	毎月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	28	29	96	97	26	4月7月10月1月
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	100	100	200	200	90	4月7月10月1月
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	7月1月
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	7月1月
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	7月1月
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	毎月
基47	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.2	7.3	7.8	7.9	7.6	毎月
基48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基50	色度	度	5以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	毎月
基51	濁度	度	2以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	毎月
衛生上必要な措置	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	毎日
判定				上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	
検査期日				令和6年1月11日　～　令和6年1月18日					
検査機関				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社（苫小牧市日吉町2-3-9）　TEL:0144-72-5712					
検査責任者				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社 水質部門管理者　安藝　欣継					

① 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
② ジェオスミンの正式名は、（4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オールです。
③ 2－メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7－テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン－2－オールです。
④ 不等号「＜」表示は、検査結果が定量下限値未満であることを示しています。
⑤ 検査をしない場合は、「－」と表示します。

■ 令和5年12月に行った、水道水質検査の結果をお知らせします。

水道水の水質検査結果は、水道法に基づく「水質基準項目」のすべて基準値等を満たしています。
今後もより一層の水質管理を徹底し、市民の皆様が安心してご使用いただける安全な水道水をお届けします。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和5年12月室蘭市の水道水（家庭の蛇口）の値

1日1回以上行う水質検査（室蘭市内3箇所の給水栓）

番号	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	全ての地点において異常なし
2	濁り	異常でないこと	全ての地点において異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	最高　0.4mg/L　　最低　0.2mg/L　　平均　0.3mg/L

水質基準項目（51項目）　蛇口（給水栓）の水質

番号	採水年月日			R5.12.5	R5.12.5	R5.12.5	R5.12.5	R5.12.5	検査月
	採水地点			陣屋町3-117 蘭北支署	栄町2-6 常盤保育所	東町2-28 消防本部	高砂町3-11 ほくと保育園	祝津町3-16 養護老人ホーム あいらん	
	浄水場系統			チマイベツ	チマイベツ	千歳	千歳	チマイベツ・千歳	
	水温	℃	―	12.7	10.7	15.7	13.8	13.1	
	水質基準項目	単位	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	毎月
基2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	―	―	―	―	―	7月1月
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	―	―	―	―	―	7月1月
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	―	―	―	―	―	7月1月（チマイベツ） 4月7月10月1月（千歳）
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	―	―	―	―	―	7月1月
基15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	―	―	―	―	―	7月1月
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	―	―	―	―	―	7月1月
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	9.9	9.9	10	毎月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	7月1月
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	毎月
基47	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.9	8.0	7.6	毎月
基48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基50	色度	度	5以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	毎月
基51	濁度	度	2以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	毎月
衛生上必要な措置	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	毎日
判定				上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	
検査期日				令和5年12月5日　～　令和5年12月8日					
検査機関				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社（苫小牧市日吉町2-3-9）　TEL:0144-72-5712					
検査責任者				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社 水質部門管理者　安藝　欣継					

① 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
② ジェオスミンの正式名は、（4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オールです。
③ 2－メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7－テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン－2－オールです。
④ 不等号「＜」表示は、検査結果が定量下限値未満であることを示しています。
⑤ 検査をしない場合は、「－」と表示します。

■ 令和5年11月に行った、水道水質検査の結果をお知らせします。

水道水の水質検査結果は、水道法に基づく「水質基準項目」のすべて基準値等を満たしています。
今後もより一層の水質管理を徹底し、市民の皆様が安心してご使用いただける安全な水道水をお届けします。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和5年11月室蘭市の水道水（家庭の蛇口）の値

1日1回以上行う水質検査（室蘭市内3箇所の給水栓）

番号	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	全ての地点において異常なし
2	濁り	異常でないこと	全ての地点において異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	最高　0.4mg/L　　最低　0.2mg/L　　平均　0.3mg/L

水質基準項目（51項目）　蛇口（給水栓）の水質

番号	採水年月日			R5.11.7	R5.11.7	R5.11.7	R5.11.7	R5.11.7	検査月
	採水地点			陣屋町3-117 蘭北支署	栄町2-6 常盤保育所	東町2-28 消防本部	高砂町3-11 ほくと保育園	祝津町3-16 養護老人ホーム あいらん	
	浄水場系統			チマイベツ	チマイベツ	千歳	千歳	チマイベツ・千歳	
	水温	℃	―	16.4	13.8	16.5	14.7	15.0	
	水質基準項目	単位	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	毎月
基2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	―	―	―	―	―	7月1月
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	―	―	―	―	―	7月1月
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	―	―	―	―	―	7月1月（チマイベツ） 4月7月10月1月（千歳）
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	―	―	―	―	―	7月1月
基15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン 及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	―	―	―	―	―	7月1月
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	―	―	―	―	―	7月1月
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	10	9.9	9.9	10	毎月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	7月1月
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	毎月
基47	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.3	7.4	7.7	7.8	7.6	毎月
基48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基50	色度	度	5以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	毎月
基51	濁度	度	2以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	毎月
衛生上必要な措置	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.6	0.6	0.4	毎日
判定				上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	
検査期日				令和5年11月7日　～　令和5年11月12日					
検査機関				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社（苫小牧市日吉町2-3-9）　TEL:0144-72-5712					
検査責任者				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社 水質部門管理者　安藝　欣継					

① 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
② ジェオスミンの正式名は、（4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オールです。
③ 2－メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7－テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン－2－オールです。
④ 不等号「＜」表示は、検査結果が定量下限値未満であることを示しています。
⑤ 検査をしない場合は、「－」と表示します。

■ 令和5年10月に行った、水道水質検査の結果をお知らせします。

水道水の水質検査結果は、水道法に基づく「水質基準項目」のすべて基準値等を満たしています。
今後もより一層の水質管理を徹底し、市民の皆様が安心してご使用いただける安全な水道水をお届けします。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和5年10月室蘭市の水道水（家庭の蛇口）の値

1日1回以上行う水質検査（室蘭市内3箇所の給水栓）

番号	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	全ての地点において異常なし
2	濁り	異常でないこと	全ての地点において異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	最高　0.4mg/L　　最低　0.2mg/L　　平均　0.3mg/L

水質基準項目（51項目）　蛇口（給水栓）の水質

番号	採水年月日			R5.10.3	R5.10.3	R5.10.3	R5.10.3	R5.10.3	検査月
	採水地点			陣屋町3-117 蘭北支署	栄町2-6 常盤保育所	東町2-28 消防本部	高砂町3-11 ほくと保育園	祝津町3-16 養護老人ホーム あいらん	
	浄水場系統			チマイベツ	チマイベツ	千歳	千歳	チマイベツ・千歳	
	水温	℃	―	20.5	19.6	19.5	17.6	19.0	
	水質基準項目	単位	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	毎月
基2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	―	―	―	―	―	7月1月
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4月7月10月1月
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	―	―	―	―	―	7月1月
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	―	―	0.07	0.07	＜0.05	7月1月（チマイベツ） 4月7月10月1月（千歳）
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	―	―	―	―	―	7月1月
基15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン 及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	4月7月10月1月
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4月7月10月1月
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.002	0.001	0.001	0.001	0.001	4月7月10月1月
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4月7月10月1月
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	4月7月10月1月
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	0.006	0.006	0.006	0.006	4月7月10月1月
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4月7月10月1月
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	4月7月10月1月
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	4月7月10月1月
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4月7月10月1月
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	4月7月10月1月
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	―	―	―	―	―	7月1月
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	―	―	―	―	―	7月1月
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	9.1	9.1	10	毎月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	31	30	78	81	30	4月7月10月1月
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	85	77	170	160	86	4月7月10月1月
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	7月1月
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	毎月
基47	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.5	7.6	7.8	7.9	7.7	毎月
基48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基50	色度	度	5以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	毎月
基51	濁度	度	2以下	＜0.1	＜0.1	0.1	＜0.1	＜0.1	毎月
衛生上必要な措置	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.5	0.6	0.4	毎日
判定				上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	
検査期日				令和5年10月3日　～　令和5年10月10日					
検査機関				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社（苫小牧市日吉町2-3-9）　TEL:0144-72-5712					
検査責任者				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社 水質部門管理者　安藝　欣継					

① 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
② ジェオスミンの正式名は、（4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オールです。
③ 2－メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7－テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン－2－オールです。
④ 不等号「＜」表示は、検査結果が定量下限値未満であることを示しています。
⑤ 検査をしない場合は、「－」と表示します。

■ 令和5年9月に行った、水道水質検査の結果をお知らせします。

水道水の水質検査結果は、水道法に基づく「水質基準項目」のすべて基準値等を満たしています。
今後もより一層の水質管理を徹底し、市民の皆様が安心してご使用いただける安全な水道水をお届けします。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和5年9月室蘭市の水道水（家庭の蛇口）の値

1日1回以上行う水質検査（室蘭市内3箇所の給水栓）

番号	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	全ての地点において異常なし
2	濁り	異常でないこと	全ての地点において異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	最高　0.5mg/L　　最低　0.2mg/L　　平均　0.3mg/L

水質基準項目（51項目）　蛇口（給水栓）の水質

番号	採水年月日			R5.9.12	R5.9.12	R5.9.12	R5.9.12	R5.9.12	検査月
	採水地点			陣屋町3-117 蘭北支署	栄町2-6 常盤保育所	東町2-28 消防本部	高砂町3-11 ほくと保育園	祝津町3-16 養護老人ホーム あいらん	
	浄水場系統			チマイベツ	チマイベツ	千歳	千歳	チマイベツ・千歳	
	水温	℃	―	21.5	20.8	20.8	20.2	21.1	
	水質基準項目	単位	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	毎月
基2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	―	―	―	―	―	7月1月
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	―	―	―	―	―	7月1月
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	―	―	―	―	―	7月1月（チマイベツ） 4月7月10月1月（千歳）
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	―	―	―	―	―	7月1月
基15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン 及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	―	―	―	―	―	7月1月
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	―	―	―	―	―	7月1月
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	9.1	9.1	10	毎月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	7月1月
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	6月7月8月9月
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	6月7月8月9月
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	＜0.3	0.3	＜0.3	＜0.3	0.4	毎月
基47	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.9	7.7	7.8	7.6	7.7	毎月
基48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基50	色度	度	5以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	毎月
基51	濁度	度	2以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	毎月
衛生上必要な措置	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.6	0.6	0.3	毎日
判定				上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	
検査期日				令和5年9月12日　～　令和5年9月19日					
検査機関				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社（苫小牧市日吉町2-3-9）　TEL:0144-72-5712					
検査責任者				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社 水質部門管理者　安藝　欣継					

① 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
② ジェオスミンの正式名は、（4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オールです。
③ 2－メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7－テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン－2－オールです。
④ 不等号「＜」表示は、検査結果が定量下限値未満であることを示しています。
⑤ 検査をしない場合は、「－」と表示します。

■ 令和5年8月に行った、水道水質検査の結果をお知らせします。

水道水の水質検査結果は、水道法に基づく「水質基準項目」のすべて基準値等を満たしています。
今後もより一層の水質管理を徹底し、市民の皆様が安心してご使用いただける安全な水道水をお届けします。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和5年8月室蘭市の水道水（家庭の蛇口）の値

1日1回以上行う水質検査（室蘭市内3箇所の給水栓）

番号	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	全ての地点において異常なし
2	濁り	異常でないこと	全ての地点において異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	最高　0.5mg/L　　最低　0.1mg/L　　平均　0.3mg/L

水質基準項目（51項目）　蛇口（給水栓）の水質

番号	採水年月日			R5.8.8	R5.8.8	R5.8.8	R5.8.8	R5.8.8	検査月
	採水地点			陣屋町3-117 蘭北支署	栄町2-6 常盤保育所	東町2-28 消防本部	高砂町3-11 ほくと保育園	祝津町3-16 養護老人ホーム あいらん	
	浄水場系統			チマイベツ	チマイベツ	千歳	千歳	チマイベツ・千歳	
	水温	℃	―	21.3	20.6	22.3	20.4	20.6	
	水質基準項目	単位	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	毎月
基2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	―	―	―	―	―	7月1月
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	―	―	―	―	―	7月1月
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	―	―	―	―	―	7月1月（チマイベツ） 4月7月10月1月（千歳）
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	―	―	―	―	―	7月1月
基15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン 及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	―	―	―	―	―	7月1月
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	―	―	―	―	―	7月1月
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	10	10	9.9	9.8	11	毎月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	7月1月
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	6月7月8月9月
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	6月7月8月9月
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	毎月
基47	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.9	7.7	7.9	8.0	7.8	毎月
基48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基50	色度	度	5以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	毎月
基51	濁度	度	2以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	毎月
衛生上必要な措置	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.6	0.6	0.4	毎日
判定				上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	
検査期日				令和5年8月8日　～　令和5年8月13日					
検査機関				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社（苫小牧市日吉町2-3-9）　TEL:0144-72-5712					
検査責任者				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社 水質部門管理者　安藝　欣継					

① 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
② ジェオスミンの正式名は、（4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オールです。
③ 2－メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7－テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン－2－オールです。
④ 不等号「＜」表示は、検査結果が定量下限値未満であることを示しています。
⑤ 検査をしない場合は、「－」と表示します。

■ 令和5年7月に行った、水道水質検査の結果をお知らせします。

水道水の水質検査結果は、水道法に基づく「水質基準項目」のすべて基準値等を満たしています。
今後もより一層の水質管理を徹底し、市民の皆様が安心してご使用いただける安全な水道水をお届けします。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和5年7月室蘭市の水道水（家庭の蛇口）の値

1日1回以上行う水質検査（室蘭市内3箇所の給水栓）

番号	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	全ての地点において異常なし
2	濁り	異常でないこと	全ての地点において異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	最高　0.5mg/L　　最低　0.2mg/L　　平均　0.3mg/L

水質基準項目（51項目）　蛇口（給水栓）の水質

番号	採水年月日			R5.7.11	R5.7.11	R5.7.11	R5.7.11	R5.7.11	検査月
	採水地点			陣屋町3-117 蘭北支署	栄町2-6 常盤保育所	東町2-28 消防本部	高砂町3-11 ほくと保育園	祝津町3-16 養護老人ホーム あいらん	
	浄水場系統			チマイベツ	チマイベツ	千歳	千歳	チマイベツ・千歳	
	水温	℃	―	14.9	18.3	17.8	18.3	18.1	
	水質基準項目	単位	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	毎月
基2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	＜0.0003	7月1月
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	＜0.00005	7月1月
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4月7月10月1月
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	＜0.004	7月1月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	7月1月
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	＜0.05	＜0.05	0.08	0.08	＜0.05	7月1月（チマイベツ） 4月7月10月1月（千歳）
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	7月1月
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	＜0.0002	7月1月
基15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	7月1月
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン 及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	7月1月
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	4月7月10月1月
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4月7月10月1月
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006	0.004	0.002	0.002	0.004	4月7月10月1月
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4月7月10月1月
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	0.003	0.004	0.004	0.003	4月7月10月1月
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.015	0.011	0.010	0.010	0.012	4月7月10月1月
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4月7月10月1月
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.006	0.004	0.003	0.003	0.005	4月7月10月1月
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	＜0.001	＜0.001	0.001	0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4月7月10月1月
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	7月1月
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	4月7月10月1月
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	＜0.03	7月1月
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	＜0.01	7月1月
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	9.3	9.4	8.4	8.5	9.4	7月1月
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	＜0.005	7月1月
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	9.8	9.8	9.5	9.5	9.7	毎月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	28	26	76	80	27	4月7月10月1月
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	92	79	160	160	84	4月7月10月1月
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	7月1月
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	6月7月8月9月
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	6月7月8月9月
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	7月1月
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	＜0.0005	7月1月
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	毎月
基47	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.4	7.5	7.7	7.9	7.8	毎月
基48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基50	色度	度	5以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	毎月
基51	濁度	度	2以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	毎月
衛生上必要な措置	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.3	0.4	0.5	0.6	0.6	毎日
判定				上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	
検査期日				令和5年7月11日　～　令和5年7月18日					
検査機関				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社（苫小牧市日吉町2-3-9）　TEL:0144-72-5712					
検査責任者				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社 水質部門管理者　安藝　欣継					

① 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
② ジェオスミンの正式名は、（4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オールです。
③ 2－メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7－テトラメチルビシクロ［2,2,1］ヘプタン－2－オールです。
④ 不等号「＜」表示は、検査結果が定量下限値未満であることを示しています。
⑤ 検査をしない場合は、「－」と表示します。

■ 令和5年6月に行った、水道水質検査の結果をお知らせします。

水道水の水質検査結果は、水道法に基づく「水質基準項目」のすべて基準値等を満たしています。
今後もより一層の水質管理を徹底し、市民の皆様が安心してご使用いただける安全な水道水をお届けします。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和5年6月室蘭市の水道水（家庭の蛇口）の値

1日1回以上行う水質検査（室蘭市内3箇所の給水栓）

番号	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	全ての地点において異常なし
2	濁り	異常でないこと	全ての地点において異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	最高　0.5mg/L　　最低　0.2mg/L　　平均　0.3mg/L

水質基準項目（51項目）　蛇口（給水栓）の水質

番号	採水年月日			R5.6.6	R5.6.6	R5.6.6	R5.6.6	R5.6.6	検査月
	採水地点			陣屋町3-117 蘭北支署	栄町2-6 常盤保育所	東町2-28 消防本部	高砂町3-11 ほくと保育園	祝津町3-16 養護老人ホーム あいらん	
	浄水場系統			チマイベツ	チマイベツ	千歳	千歳	チマイベツ・千歳	
	水温	℃	―	12.1	14.5	16.2	15.3	15.1	
	水質基準項目	単位	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	毎月
基2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	―	―	―	―	―	7月1月
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	―	―	―	―	―	7月1月
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	―	―	―	―	―	7月1月（チマイベツ） 4月7月10月1月（千歳）
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	―	―	―	―	―	7月1月
基15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン 及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	―	―	―	―	―	7月1月
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	―	―	―	―	―	7月1月
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	11	10	10	11	毎月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	7月1月
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	0.000001	＜0.000001	0.000001	＜0.000001	＜0.000001	6月7月8月9月
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	＜0.000001	6月7月8月9月
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	毎月
基47	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.7	7.6	7.8	7.9	7.7	毎月
基48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基50	色度	度	5以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	毎月
基51	濁度	度	2以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	毎月
衛生上必要な措置	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	毎日
判定				上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	
検査期日				令和5年6月6日　～　令和5年6月9日					
検査機関				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社（苫小牧市日吉町2-3-9）　TEL:0144-72-5712					
検査責任者				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社 水質部門管理者　安藝　欣継					

① 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
② ジェオスミンの正式名は、（4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オールです。
③ 2－メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7－テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン－2－オールです。
④ 不等号「＜」表示は、検査結果が定量下限値未満であることを示しています。
⑤ 検査をしない場合は、「－」と表示します。

■ 令和5年5月に行った、水道水質検査の結果をお知らせします。

水道水の水質検査結果は、水道法に基づく「水質基準項目」のすべて基準値等を満たしています。
今後もより一層の水質管理を徹底し、市民の皆様が安心してご使用いただける安全な水道水をお届けします。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和5年5月室蘭市の水道水（家庭の蛇口）の値

1日1回以上行う水質検査（室蘭市内3箇所の給水栓）

番号	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	全ての地点において異常なし
2	濁り	異常でないこと	全ての地点において異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	最高　0.4mg/L　　最低　0.2mg/L　　平均　0.3mg/L

水質基準項目（51項目）　蛇口（給水栓）の水質

番号	採水年月日			R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	R5.5.9	検査月
	採水地点			陣屋町3-117 蘭北支署	栄町2-6 常盤保育所	東町2-28 消防本部	高砂町3-11 ほくと保育園	祝津町3-16 養護老人ホーム あいらん	
	浄水場系統			チマイベツ	チマイベツ	千歳	千歳	チマイベツ・千歳	
	水温	℃	―	13.6	12.3	15.8	14.5	12.7	
	水質基準項目	単位	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	毎月
基2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	―	―	―	―	―	7月1月
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	―	―	―	―	―	7月1月
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	―	―	―	―	―	7月1月（チマイベツ） 4月7月10月1月（千歳）
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	―	―	―	―	―	7月1月
基15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン 及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	―	―	―	―	―	7月1月
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	―	―	―	―	―	7月1月
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11	10	8.9	8.9	10	毎月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	―	―	―	―	―	4月7月10月1月
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	7月1月
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	＜0.3	毎月
基47	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.2	7.4	7.7	7.8	7.7	毎月
基48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基50	色度	度	5以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	毎月
基51	濁度	度	2以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	毎月
衛生上必要な措置	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.5	0.6	0.6	0.4	毎日
判定				上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	
検査期日				令和5年5月9日　～　令和5年5月12日					
検査機関				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社（苫小牧市日吉町2-3-9）　TEL:0144-72-5712					
検査責任者				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社 水質部門管理者　安藝　欣継					

① 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
② ジェオスミンの正式名は、（4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オールです。
③ 2－メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7－テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン－2－オールです。
④ 不等号「＜」表示は、検査結果が定量下限値未満であることを示しています。
⑤ 検査をしない場合は、「－」と表示します。

■ 令和5年4月に行った、水道水質検査の結果をお知らせします。

水道水の水質検査結果は、水道法に基づく「水質基準項目」のすべて基準値等を満たしています。
今後もより一層の水質管理を徹底し、市民の皆様が安心してご使用いただける安全な水道水をお届けします。

水質検査計画に基づく水質検査結果
令和5年4月室蘭市の水道水（家庭の蛇口）の値

1日1回以上行う水質検査（室蘭市内3箇所の給水栓）

番号	項目	評価値	結果
1	色	異常でないこと	全ての地点において異常なし
2	濁り	異常でないこと	全ての地点において異常なし
3	消毒の残留効果	0.1mg/L以上	最高　0.4mg/L　　最低　0.2mg/L　　平均　0.3mg/L

水質基準項目（51項目）　蛇口（給水栓）の水質

番号	採水年月日			R5.4.17	R5.4.17	R5.4.17	R5.4.17	R5.4.17	検査月
	採水地点			陣屋町3-117 蘭北支署	栄町2-6 常盤保育所	東町2-28 消防本部	高砂町3-11 ほくと保育園	祝津町3-16 養護老人ホーム あいらん	
	浄水場系統			チマイベツ	チマイベツ	千歳	千歳	チマイベツ・千歳	
	水温	℃	―	12.2	9.6	12.5	12.0	12.5	
	水質基準項目	単位	水質基準値	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	検査結果	
基1	一般細菌	個/mL	100以下	0	0	0	0	0	毎月
基2	大腸菌	―	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	毎月
基3	カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	―	―	―	―	―	7月1月
基4	水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基5	セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基6	鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基7	ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基8	六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4月7月10月1月
基9	亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	―	―	―	―	―	7月1月
基12	フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	―	―	0.07	0.07	＜0.05	7月1月（チマイベツ） 4月7月10月1月（千歳）
基13	ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基14	四塩化炭素	mg/L	0.002以下	―	―	―	―	―	7月1月
基15	1，4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基16	シス-1，2-ジクロロエチレン 及びトランス-1，2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	―	―	―	―	―	7月1月
基17	ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基18	テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基19	トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基20	ベンゼン	mg/L	0.01以下	―	―	―	―	―	7月1月
基21	塩素酸	mg/L	0.6以下	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	＜0.06	4月7月10月1月
基22	クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	＜0.002	4月7月10月1月
基23	クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	0.002	0.001	＜0.001	0.002	4月7月10月1月
基24	ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4月7月10月1月
基25	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.002	0.002	0.003	0.002	0.002	4月7月10月1月
基26	臭素酸	mg/L	0.01以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基27	総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008	0.006	0.006	0.004	0.006	4月7月10月1月
基28	トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	＜0.003	4月7月10月1月
基29	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.003	0.002	0.002	0.002	0.002	4月7月10月1月
基30	ブロモホルム	mg/L	0.09以下	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	＜0.001	4月7月10月1月
基31	ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	＜0.008	4月7月10月1月
基32	亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	＜0.02	4月7月10月1月
基34	鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	―	―	―	―	―	7月1月
基35	銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	―	―	―	―	―	7月1月
基36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	―	―	―	―	―	7月1月
基37	マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	―	―	―	―	―	7月1月
基38	塩化物イオン	mg/L	200以下	11.0	11	9	9	10	毎月
基39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	300以下	24	28	75	76	34	4月7月10月1月
基40	蒸発残留物	mg/L	500以下	80	82	160	150	96	4月7月10月1月
基41	陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	―	―	―	―	―	7月1月
基42	ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	―	―	―	―	―	6月7月8月9月
基44	非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	―	―	―	―	―	7月1月
基45	フェノール類	mg/L	0.005以下	―	―	―	―	―	7月1月
基46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	毎月
基47	pH値	―	5.8以上8.6以下	7.5	7.5	7.6	7.8	7.2	毎月
基48	味	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基49	臭気	―	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	毎月
基50	色度	度	5以下	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	＜0.5	毎月
基51	濁度	度	2以下	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	＜0.1	毎月
衛生上必要な措置	残留塩素	mg/L	0.1以上	0.4	0.4	0.6	0.5	0.4	毎日
判定				上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	上記水質項目について、水質基準に適合する。	
検査期日				令和5年4月17日　～　令和5年4月25日					
検査機関				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社（苫小牧市日吉町2-3-9）　TEL:0144-72-5712					
検査責任者				株式会社　第一岸本臨床検査センター 苫小牧本社 水質部門管理者　安藝　欣継					

① 総トリハロメタンは、クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和です。
② ジェオスミンの正式名は、（4S,4aS,8aR）－オクタヒドロ－4,8a－ジメチルナフタレン－4a(2H)－オールです。
③ 2－メチルイソボルネオールの正式名は、1,2,7,7－テトラメチルビシクロ[2,2,1]ヘプタン－2－オールです。
④ 不等号「＜」表示は、検査結果が定量下限値未満であることを示しています。
⑤ 検査をしない場合は、「－」と表示します。