

消防法令適合チェックシート（住宅以外）

消防法令適合通知書交付申請書に提出にあたり、次の事項について事前に確認してください。

（このチェックシートは申請書に添付してください。）

番号	確認項目	チェック欄
1	必要な住宅用火災警報器、消防用設備等は適切に設置しています。 ※消防用設備等を設置した場合は今後、消防用設備等の点検報告が必要になります。	確認済み <input type="checkbox"/>
2	建物全体に設置されている消防用設備等の機能に違反はありません。 例) スプリンクラー設備のポンプや自動火災報知設備の受信機の故障等	確認済み <input type="checkbox"/>
3	こんろ（ガス・IH）、給湯器など火気使用設備・器具は適切に設置・維持管理しています。	確認済み <input type="checkbox"/>
4	避難経路図は各階ごとの出入口付近と宿泊室に掲出しています。 ※2階以上に宿泊室がある建物のみ	確認済み <input type="checkbox"/>
5	防火管理者を選任し、消防計画を届け出しています。 ※建物全体の収容人員が特定用途は30人、非特定用途は50人以上の場合のみ	確認済み <input type="checkbox"/>
6	じゅうたん、カーテン、のれん等は防災物品を使用しています。	確認済み <input type="checkbox"/>
7	その他	確認済み <input type="checkbox"/>